

# R-134a

## 1,1,1,2-TETRAFLUORETHAAN

### SPECIFICATIE

	Eenheid	Min.	Max.	Testmethode
Zuiverheid	gew.-%	99,5		Gaschromatografie
<b>Verontreiniging</b>				
Vocht	mg/kg (ppm)		10	Vochtbeplating Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> -cel
Residu	gew.-%		0,01	Gecontroleerde, volledige verdamping
Zuurgraad	mg/kg		1	Titratie
Niet-condenseerbare gassen	vol.-%		1,5	Gaschromatografie
Verschuiving	Helder, kleurloos, onder druk vloeibaar gemaakt gas			Visuele test



Benegas B.V.  
Zuiderzeestraatweg 1  
Postbus 34 | 3880 AA Putten (NL)  
+31(0)341 72 33 50  
koudemiddelen@benegas.com  
[www.benegas.com](http://www.benegas.com)

a **DCC** business

**BENEGAS**   
KOUDEMIDDELEN | RECYCLING | SERVICE

Voor koudemiddelen maakt Benegas gebruik van verpakkingen van TEGA uit Duitsland. Benegas en TEGA behoren tot de Ierse firma DCC PLC.