

Beknopte samenvatting opslageisen gasflessen

Bron: [PGS 15](#) en Activiteitenbesluit milieubeheer

- ⚠ Voor opslag van gasflessen met een totaal volume van < 125 liter gelden geen eisen.
- ⚠ Bij het aantal liters wordt uitgegaan van de waterinhoud van de gasfles. Dit geldt voor volle en lege flessen. Daarom moeten ook lege flessen in de opslagvoorziening worden opgeslagen. Enkel nooit eerder gevulde flessen (demoflessen) vormen een uitzondering hierop.
- ⚠ Indien een melding activiteitenbesluit noodzakelijk is, zie tabel 1, dient deze melding 4 weken voor realisatie van de opslag te worden gedaan bij het bevoegd gezag. Dit kan via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM).
- ⚠ Gasflessen dienen rechtop te worden opgeslagen.
- ⚠ In situaties waarin gevaar bestaat op beschadiging van gasflessen ten gevolge van frequente voertuigbewegingen moet dat deel van de opslagvoorziening zijn voorzien van een aanrijdbeveiliging (dit geldt niet voor transportmiddelen ten behoeve van de opslag)
- ⚠ De opgeslagen gasflessen mogen niet (rechtstreeks) toegankelijk zijn voor onbevoegden.
- ⚠ Er dient een blustoestel in de buurt van de opslagvoorziening te hangen met een vulling van tenminste 5 kg of liter blusstof.

- ⚠ Natuurlijke ventilatie moet steeds zijn gewaarborgd.
- ⚠ In de opslagvoorziening en binnen een afstand van 2 meter daarbuiten mag niet worden gerookt en mag geen open vuur aanwezig zijn. Dit moet ook duidelijk zijn aangegeven met een pictogram aan de buitenzijde van de opslagvoorziening.



- ⚠ Aan de buitenzijde van een opslagvoorziening, nabij de toegangsdeur(en), moeten op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, die het gevaar van de opgeslagen gevaarlijke stoffen aanduiden. Voor gasflessen met propaan zijn dat de onderstaande pictogrammen.



Tabel 1

Opslag	Melding activiteitenbesluit noodzakelijk?	Afstand in m tot de inrichtingsgrens ¹	Afstand in m tot bouwwerk of brandbaar object binnen de inrichting ^{1,2}	Afstand in m tot put/kolk in verbinding met openbaar riool, kelderopening, aanzuigopening lager dan 1,5 m	Afstand in m opslagvoorziening tot woning derden	Afstand in m opslagvoorziening tot woning derden met brandwerende voorziening (ten minste 60 min.) ertussen
0-125 L	Nee	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t	n.v.t
125-1.000 L	Ja	5	5	5	0 ³	0 ³
1.000-2.500 L	Ja	5	5	5	15	7,5
> 2.500 L	Ja	10	10	5	15	7,5

¹ Hierbij is ervan uitgegaan dat de opslagvoorziening/opslagkooi zelf niet 60 minuten brandwerend is uitgevoerd. Indien de opslagvoorziening wel (deels) brandwerend is uitgevoerd, gelden kortere afstanden. Deze zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel. In dat geval wordt verwezen naar de PGS 15 of raadpleeg de Safety manager.

² Indien opslag van gasflessen plaatsvindt tegen de gevel van een tot de inrichting behorend bouwwerk moet deze wand een brandwerendheid van ten minste 60 minuten bezitten. Indien de wand meer dan 4 m hoog is, geldt deze eis alleen voor de eerste vier m; indien de wand aan weerszijden van de opslag verder dan 2 m doorloopt, geldt de eis alleen voor de eerste 2 m links en rechts van de opslag.

³ Voor opslagen tot 1.000 liter zijn geen externe afstanden opgenomen in wet- en regelgeving. In dit geval is de interne afstand tot de inrichtingsgrens leidend.

Dit betreft een beknopte en onvolledige samenvatting van de PGS 15. Deze samenvatting is uitsluitend bedoeld als leidraad voor de opslag van propaan in gasflessen. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benegas via 0800-0137 of met het bevoegd gezag.

Tabel 2

Type fles	Waterinhoud (plm)
Campingaz 901	1,1 liter
Campingaz 904	4,5 liter
Campingaz 907	6,5 liter
5 kg	12 liter
6 kg	14,5 liter
9,5 kg	24,2 liter
10,5 kg	26,2 liter
33 kg	78 liter
Power Easy Clip 13 kg	31 liter
46,5 kg	112 liter

BENEGAS 

WWW.BENEGAS.NL